

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 3198/BVK-HCTH  
V/v báo giá mua máy lọc  
và làm mềm nước RO  
công nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp máy lọc và làm mềm nước RO  
công nghiệp

Thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2023, Bệnh viện K đang có nhu cầu mua máy lọc và làm mềm nước RO công nghiệp tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp, chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp máy lọc và làm mềm nước gửi Báo giá về Bệnh viện để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về phòng Hành chính tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp (Địa chỉ: Đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trước 17 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mai Lan, chuyên viên phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0982.851.661; Email: mailanbvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK
- Lưu: VT, HCTH (NTML).

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Văn Quảng**

**BỆNH VIỆN MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số: 349/BVK-HC/HTH ngày 12/10/2023 của Bệnh viện K)

**BÁO GIÁ**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

Chúng tôi là ....., mã số thuế: ..... có địa chỉ tại .....

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá cung cấp máy lọc và  
mềm nước RO công nghiệp như sau:

STT	Hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
1	Máy lọc và làm mềm nước	- Công suất: từ 200 lít/giờ – 300 lít/giờ. - Kích thước tối đa (dài x rộng): 1.8 m x 1.5 m	Hệ thống	1			
1.1	Bơm lọc thô	- Công suất từ 350W trở lên.	Cái	1			
1.2	Hệ thống lọc cấp 1	- Vỏ cột lọc bằng inox. - Van súc rửa loại 3 cửa. - Lọc thô đầu nguồn loại bỏ sắt, mangan,... bằng cát lọc, than hoạt tính, cát thạch anh... - Lọc trao đổi ion và làm mềm nước loại bỏ canxi, magie để tránh tắc màng bằng các hạt Cation, ...	Bộ	1			
1.3	Hệ thống lọc cấp 2	- Lọc tinh và màng siêu lọc giúp chặn hết các tạp chất lẫn trong nước - Sử dụng 03 cốc lọc 20 inch: + Lõi lọc số 1: Lõi lọc 20 inch, kích thước 5 micron. + Lõi lọc số 2: Lõi lọc 20 inch, kích thước 1 micron. + Lõi lọc số 3: Lõi than ép 20 inch.	Bộ	1			
1.4	Hệ thống lọc cấp 3	- Phương pháp màng thấm thấu ngược giúp loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn, vi khuẩn và vi sinh vật sống trong nước. - Màng lọc công nghiệp RO 4040. - Máy bơm nén tạo áp lực đẩy qua màng lọc RO. - Đồng hồ đo áp suất. - Van điện từ.	Bộ	1			

STT	Hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
		- Phụ kiện kèm theo.					
1.5	Bộ đèn UV diệt khuẩn	- Công suất: từ 14w – 29w	Bộ	1			
1.6	Bồn chứa nước	- Chất liệu: inox - Dung tích: 500l	Cái	2			
1.7	Bơm tăng áp cảm biến tự động	- Công suất: từ 100w trở lên	Cái	1			
1.8	Khung gắn thiết bị	- Chất liệu: inox 304	Cái	1			
1.9	Tủ điện	- Bao gồm: điều khiển nguồn, thiết bị, phụ kiện và dây dẫn	Cái	1			
2	Chi phí vận chuyển		Trọn gói	1			
3	Chi phí lắp đặt và chuyên giao công nghệ sử dụng, vận hành máy		Trọn gói	1			
4	Xét nghiệm chỉ tiêu nước đầu ra	Các chỉ tiêu cần xét nghiệm: 1 - TOC – Tổng số Cacbon hữu cơ. 2 - Silica( SiO <sub>2</sub> ). 3 - TDS – Tổng chất rắn hòa tan. 4 - E.coli. 5 - Coliform. 6 - S.feacal. 7 - P.aeruginosa. 8 - Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunphit.	Trọn gói	1			
<b>Tổng</b>							
<b>Thuế VAT (ghi rõ % thuế suất)</b>							
<b>Tổng cộng</b>							
<i>(Bằng chữ:./.)</i>							

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ**

(Ký tên, đóng dấu)

**Lưu ý:**

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.