

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2764**/BVK-HCTH
V/v mời báo giá bảo trì, bảo
dưỡng trạm cấp nước và thau rửa
bể, bồn chứa nước

Hà Nội, ngày **25** tháng **7** năm **2025**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm cấp nước và thau rửa bể, bồn chứa nước

Thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2025, Bệnh viện K đang có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng trạm cấp nước và thau rửa bể, bồn chứa nước trên mái tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về phòng Hành chính tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K - cơ sở Tam Hiệp (Địa chỉ: Ngõ 304 đường Tự Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội) trước **17** giờ ngày **01** tháng **08** năm 2025.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mai Lan, Chuyên viên phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0982.851.661; Email: mailanbvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn./. *Chữ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (NTML).



GIÁM ĐỐC *huc*

Lê Văn Quảng

(Kèm theo Công văn số: /BVK-HCTHTH ngày / /2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trạm cấp nước và thau rửa bể, bồn chứa nước trên mái tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp như sau:

STT	Nội dung công việc	Yêu cầu công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Rọ bơm dùng cho hệ thống cung cấp nước sạch	- Kích cỡ: DN65 - Vật liệu chế tạo: Gang - Vật liệu lưới: gang hoặc inox - Kiểu dáng kết nối: Mặt bích - Tiêu chuẩn mặt bích: JIS, BS, DIN. - Áp lực làm việc: PN10 – PN16 - Nhiệt độ làm việc: 0 – 200°C	Cái	1		
2	Rọ bơm dùng cho hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy	- Kích cỡ: DN50 - Vật liệu chế tạo: Gang - Vật liệu lưới: gang hoặc inox - Kiểu dáng kết nối: Mặt bích - Tiêu chuẩn mặt bích: JIS, BS, DIN. - Áp lực làm việc: PN10 – PN16 - Nhiệt độ làm việc: 0 – 200°C	Cái	1		
3	Mặt bích rồng	- Kích cỡ: DN50 - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Tiêu chuẩn: JIS, BS, DIN - Áp lực làm việc: 10 - 16bar - Kiểu kết nối: Hàn - Cấu tạo: Bích rồng	Cái	6		

4	Cút thép mạ kẽm	- Kích thước: DN50 - Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng - Chung loại: Cút thép hàn, cút thép ren. - Nhiệt độ làm việc: tối đa 400°C	Cái	2		
5	Đồng hồ áp suất dùng cho hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy	- Dải đo áp suất: 0 -- 16 bar - Đơn vị hiển thị: Bar, kg/cm² - Kiểu hiển thị: 1 kim cơ - Sai số: ±1.6% hoặc ±1.0% toàn dải đo - Vật liệu vỏ: Thép mạ, inox 304 hoặc inox 316 - Loại kết nối: Chân đứng - Loại mặt: mặt dầu chống rung	Cái	2		
6	Chi phí vật tư phụ và nhân công thực hiện tháo, lắp thay thế rọ bơm và đồng hồ áp suất	- Đối với công tác lắp đặt rọ bơm: + Vị trí lắp đặt phải thuận tiện, an toàn, tránh khu vực có nguy cơ va chạm, dễ dàng tiếp cận để thực hiện bảo trì + Kiểm tra đường ống nước đảm bảo rằng chúng sạch sẽ và không bị tắc nghẽn trước khi lắp đặt rọ bơm + Đảm bảo an toàn và độ kín của kết nối trong quá trình lắp rọ bơm vào đầu ống hút và kết nối ống nước. - Đối với công tác lắp đặt đồng hồ áp suất: + Chọn vị trí lắp đặt đảm bảo độ rung chấn do hệ thống ảnh hưởng là nhỏ nhất + Sử dụng cao su non để quấn vào chân ren của đồng hồ trước khi lắp đặt để đảm bảo độ kín tốt nhất.	Trọn gói	1		
7	Bảo dưỡng 02 máy bơm cấp nước sinh hoạt	- Khóa các van tách từng bơm, tháo rời từng bơm khỏi hệ thống đường ống đảm bảo đường ống kín để các bơm	Cái	4		

	7,5 KW và 02 máy bơm phòng cháy chữa cháy 15KW	khác vẫn hoạt động bình thường. - Tháo từng bộ phận của máy bơm, bảo dưỡng trực động cơ, ổ bi, tra dầu mỡ, không bảo dưỡng trong rotor, stator. - Thay thế các vòng bi trực trước trực sau, thay thế các gioang cao su chống rò rỉ nước. - Sau khi hoàn thành đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.				
8	Bảo dưỡng hệ thống tủ điện điều khiển (Bao gồm: 01 tủ điện điều khiển của hệ thống bơm nước sinh hoạt và 01 tủ điện điều khiển của hệ thống phòng cháy chữa cháy)	Ngắt điện toàn bộ hệ thống tủ điện, kiểm tra các bu lông cố định dây, kiểm tra tiếp điểm của các khởi động từ, áp tô mát, rơ le. Đo lại dòng điện, hiệu điện thế, cân lại pha điện. Thay thế các dây điện trong tủ có dấu hiệu quá nhiệt quá tải, ô xi hóa. Lắp đặt trở lại kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi đóng điện trở lại	Cái	2		
9	Thau rửa bể xây ngầm (KT 5000x1000x3000) 150m3	Thau rửa bằng thủ công kết hợp với bơm cao áp. Phun xả nước kết hợp dùng bàn chải cước lau rửa thủ công	Bể	1		
10	Thau rửa bể xây trên mái	Thau rửa bằng thủ công kết hợp với bơm cao áp. Phun xả	Bể	2		

	nhà A (KT 6300x3200 x1400) 30m3	nước kết hợp dùng bàn chải cước lau rửa thủ công				
11	Thau rửa bồn inox ≤ 5m3 trên mái các nhà A,E,F,G, H, K	Thau rửa bằng thủ công kết hợp với bơm cao áp. Phun xả nước kết hợp dùng bàn chải cước lau rửa thủ công	Bồn	12		
12	Vệ sinh căn chỉnh van phao	Vệ sinh gỉ sét bám trên bề mặt đảm bảo van đóng mở khi nước đầy và cạn bể, bồn.	Cái	4		
Tổng trước thuế						
Thuế VAT (ghi rõ % thuế suất)						
Tổng cộng						

Báo giá trên có hiệu lực đến ngày...../...../2025.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí thi công hoàn thiện, các loại phí, lệ phí, chi phí khác có liên quan.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.