

Số:....690.../TM-BVK

Hà Nội, ngày 09. tháng 3... năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá: **Cung cấp và lắp đặt đường cáp điện từ trạm điện
hầm B1 lên tủ điện tầng 6 nhà B Bệnh viện K – Cơ sở 1**

Kính gửi: Các công ty cung cấp và lắp đặt đường cáp điện

Bệnh viện K kính mời Quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia chào giá dịch vụ cung cấp và lắp đặt đường cáp điện từ trạm điện hầm B1 lên tủ điện tầng 6 nhà B Bệnh viện K – cơ sở 1 nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Quản trị - Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.

- SĐT: 0948 30 8686 (Chuyên viên: Bùi Bá Tường).

- Email: phongquantri.bvk@gmail.com.

Nội dung thư: Chào giá theo Thư mời chào giá số 690./TM-BVK của Bệnh viện K.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Địa chỉ email: phongquantri.bvk@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

3. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày đăng Thư mời đến 17h00 ngày 18./3./2026.

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18./3./2026.

5. Các đơn vị quan tâm có nhu cầu khảo sát vị trí lắp đặt đường điện vui lòng liên hệ: SĐT: 0948 30 8686 (Chuyên viên: Bùi Bá Tường).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.

- Danh mục dịch vụ: Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ. Vũ Đình Tiến (để c/đ);
- Trang TTĐT BVK;
- Hệ thống mạng đầu thầu QG;
- Lưu: VT, QT (BBT).

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng



Phụ lục:

MAU BẢO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 690/TM-BVK ngày 09 tháng 3 năm 2026)

BẢO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các hạng mục cung cấp và lắp đặt đường cáp điện từ trạm điện hầm B1 lên tủ điện tầng 6 nhà B Bệnh viện K – cơ sở 1 như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng									
STT	Nội dung công việc	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I									
1	Aptomat MCCB 3P – 100A								
2	Aptomat MCCB 3P – 40A								
3	Aptomat MCCB 3P – 63A								
4	Cáp điện (4*16 mm ²)								
5	Dây tiếp địa PE (1*16mm ²)								
6	Ống nhựa xoắn luồn cáp HPPE								
7	Tủ điện trong nhà 60x40cm								
8	Cầu nối trung tính trong tủ điện								
9	Cầu nối tiếp địa trong tủ điện								
10	Đầu cos đồng ép 16 mm2								
11	Máng gen luồn dây điện chống cháy								
12	Aptomat chống rò RCCB - 63A								

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày/...../2026.





Phụ lục:

THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 690 /TM-BVK ngày 09 tháng 3 năm 2026)

1. Thông tin về hạng mục:

- Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt đường cáp điện từ trạm điện hầm B1 lên tủ điện tầng 6 nhà B Bệnh viện K – Cơ sở 1.

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Bệnh viện K - Cơ sở 1 (Đ/c: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Nội dung yêu cầu:

STT	Nội dung công việc	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
I	Vật tư điện nước			
1	Aptomat MCCB 3P – 100A	- Số pha: 3 pha; - Dòng định mức: 100A; - Dòng cắt ngắn mạch: 25kA; - Điện áp định mức: 415V AC, 50/60 Hz; - Loại bộ bảo vệ: Nhiệt từ; - Điện áp chịu xung định mức: 8kV. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	1
2	Aptomat MCCB 3P – 40A	- Số pha: 3 pha; - Dòng định mức: 40A; - Dòng cắt ngắn mạch: 25kA; - Điện áp định mức: 415V AC, 50/60 Hz; - Loại bộ bảo vệ: Nhiệt từ; - Điện áp chịu xung định mức: 8kV. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	2
3	Aptomat MCCB 3P – 63A	- Số pha: 3 pha; - Dòng định mức: 63A; - Dòng cắt ngắn mạch: 25kA; - Điện áp định mức: 415V AC, 50/60 Hz; - Loại bộ bảo vệ: Nhiệt từ; - Điện áp chịu xung định mức: 8kV. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	2
4	Cáp điện (4*16 mm ²)	- Cáp điện: 4x16mm ² ; - Ruột dẫn: đồng; - Số lõi: 4 lõi; - Cáp có 4 màu khác nhau; - Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV; - Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Mét	125

STT	Nội dung công việc	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
5	Dây tiếp địa PE (1*16mm ²)	- Dây điện: 1x16mm²; - Ruột dẫn: đồng; - Số lõi: 1 lõi; - Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV; - Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). - Thời gian bảo hành ≥12 tháng	Mét	125
6	Ống nhựa xoắn luồn cáp HPPE	- Vật liệu: Nhựa PE (Polyethylene) nhập khẩu. - Đường kính ngoài: 65 ± 2.0mm; - Đường kính trong: 50 ± 2.0mm; - Màu sắc: Cam.	Mét	125
7	Tủ điện trong nhà 60x40cm	- Kích thước (HxWxD)cm: 60x40x18; - Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện; - Màu sắc: Xám nhạt; - Kiểu khóa: Khóa bật; - Lỗ ra dây: 4 lỗ.	Cái	1
8	Cầu nối trung tính trong tủ điện	- Chất liệu: Đồng; - Loại 8 mắt – 100A.	Cái	4
9	Cầu nối tiếp địa trong tủ điện	- Chất liệu: Đồng; - Loại 8 mắt – 100A.	Cái	4
10	Đầu cos đồng ép 16 mm ²	- Đầu cosse ép loại V; - Chất liệu: Đồng (99.9%) mạ thiếc; - Tiết diện cáp sử dụng: 16 mm²; - Lỗ bắt ốc (Ø): 8.5 mm.	Cái	20
11	Máng gen luồn dây điện chống cháy	- Ống luồn dẹt; - Độ dài: 2m/ cây; - Chất liệu: Nhựa; - Kích thước: 100x60 mm; - Loại: Chống cháy, có nắp.	Cây	3
12	Aptomat chống rò RCCB - 63A	- Số cực: 4P; - Dòng điện định mức: 63A; - Dòng rò: 30mA; - Điện áp định mức: 240-415 V. - Thời gian bảo hành ≥12 tháng	Cái	1
13	Aptomat CB 1P - 25A	- Số cực: 1P; - Dòng điện định mức: 25A; - Dòng cắt ngắn mạch: 6kA; - Điện áp: 230VAC. - Thời gian bảo hành ≥12 tháng	Cái	4
14	Cáp điện (4*10 mm ²)	- Cáp điện: 4*10 mm²; - Ruột dẫn: đồng; - Số lõi: 4 lõi; - Cáp có 4 màu khác nhau;	Mét	50



STT	Nội dung công việc	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
		- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV; - Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng		
15	Dây điện 2*6mm ²	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt, hình oval; - Tiết diện: 2x6 mm² (hai lõi, mỗi lõi 6 mm²); - Cách điện: Hai lớp vỏ nhựa PVC. - Mức cách điện/ Điện áp danh định: 300/500V. - Màu sắc: Vỏ ngoài màu vàng. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Mét	200
16	Dây tiếp địa PE PE (1*4mm ²)	- Loại: Dây điện đơn; - Chất liệu: Đồng (nhiều sợi VCm); - Tiết diện dây: 4mm²; - Mức cách điện: 450/750V. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Mét	300
17	Tủ điện trong nhà 40x30cm	- Kích thước (HxWxD)cm: 40x30x10; - Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện; - Màu sắc: Xám nhạt; - Kiểu khóa: Khóa bật; - Lỗ ra dây: 3 lỗ.	Cái	1
18	Ống ruột gà phi 40	- Ống mềm luồn dây điện chống cháy; - Đường kính: Phi 40; - Chất liệu: Nhựa PVC; - Màu sắc: Trắng.	Cuộn	2
19	Ống ruột gà phi 50	- Ống mềm luồn dây điện chống cháy; - Đường kính: Phi 50; - Chất liệu: Nhựa PVC; - Màu sắc: Trắng.	Cuộn	3
20	Thanh ray Din nhôm 35mm	- Loại: Thanh ray; - Kiểu: DIN Rail 35mm; - Chất liệu: Nhôm; - Kích thước: 1m.	Cái	2
21	Máng gen luồn dây điện chống cháy	- Ống luồn dẹt; - Độ dài: 2m/ cây; - Chất liệu: Nhựa; - Kích thước: 24*14mm; - Loại: Chống cháy, có nắp.	Cây	10
22	Dây cấp nước mềm 60cm	- Chiều dài: 60cm; - Chất liệu: Inox 304. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Cái	8
23	Lơ Inox – phi 21	- Lơ INOX phi 21(dn15-1/2"); - Chất liệu: Inox 304.	Cái	8
24	Dây thít nhựa loại 25cm	- Kích thước: 5x250mm; - Màu sắc: Trắng; - Chất liệu: Nhựa.	Túi	1

STT	Nội dung công việc	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
25	Băng dính điện	- Chất liệu: Nhựa PVC và keo Acrylic; - Màu sắc: Đen; - Kích thước: 0,12mm x 18mm x 20 yards	Cuộn	10
II	Nhân công lắp đặt	Thực hiện việc kéo trực đứng cáp điện từ trạm điện hầm B1 lên tầng 6, lắp đặt và hoàn thiện các vật tư điện kèm theo.	Trọn gói	1

3. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện theo tiêu chuẩn đóng gói của nhà sản xuất.

- Bảo hành

+ Thời gian, hình thức bảo hành: Đối với các mặt hàng là thiết bị được bảo hành theo chế độ bảo hành của hãng sản xuất nhưng không ít hơn quy định tại bảng trên. Phiếu bảo hành của sản phẩm được giao cùng máy móc, thiết bị.

+ Khi tiến hành nghiệm thu bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao Phiếu bảo hành cho Chủ đầu tư và ghi rõ tại Biên bản nghiệm thu.

+ Địa điểm bảo hành: Bệnh viện K – Cơ sở 1 (Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội).

+ Các trường hợp được bảo hành: Hàng hoá có lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.

+ Trong thời gian bảo hành, khi có lỗi thiết bị của hãng sản xuất cần bảo hành, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu (bằng văn bản hoặc tin nhắn), Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục hoặc đổi thiết bị mới cùng chủng loại trong thời gian 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

1-1