

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4.8.8... /BVK-QT

Hà Nội, ngày 02. tháng 3. năm 2023

V/v: Mời báo giá cung cấp, thay thế  
hệ thống tủ điều khiển máy hút áp  
âm tại trạm khí y tế trung tâm tại  
Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều


Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp, thay thế

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thi công, thay thế hệ thống tủ điều khiển máy hút áp âm tại trạm khí y tế trung tâm tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thi công.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 07 / 3 /2023.


Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đinh Văn Sơn, Phòng Quản trị - Bệnh viện K.


(SĐT: 0966.568.694; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn. / 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐVS).

  
Lê Văn Quảng



**PHỤ LỤC  
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số: 488/BVK-QT ngày 02 tháng 3 năm 2023)

Hà Nội, ngày / /2023

**BÁO GIÁ KẾ HOẠCH**

Kính gửi: Bệnh viện K  
Chúng tôi ....., có địa chỉ tại ..... xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Tên vật tư - thiết bị	ĐVT	Khối Lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	<b>TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG</b>	Cái	1		
	- Tủ điện có 2 chế độ vận hành: Điều khiển bằng tay và Điều khiển tự động				
	- Được trang bị màn hình HMI báo hiệu tình trạng hoạt động của bơm: Số giờ, bơm quá tải, lực hút không đạt, áp suất hệ thống...				
	- Cho phép cài đặt áp suất hoạt động theo yêu cầu				
	- Tủ điều khiển vận hành thông minh giúp cân bằng tối đa thời gian hoạt động của các bơm theo nguyên tắc "Bơm có thời gian hoạt động ít hơn được ưu tiên chạy trước, tự động luân phiên khi có bơm chạy quá lâu"				
	<b>Bao gồm:</b>				
1	PLC Siemens S7 1200	Cái	1		
2	Cảm biến áp suất chân không Autonics	Cái	1		
3	Màn hình MT6070I – 7 inch, hãng Weintek	Cái	1		
4	Aptomat MCCB 125A Schneider	Cái	1		
5	Aptomat MCB 25A Schneider	Cái	4		
6	Khởi động từ Schneider	Cái	4		
7	Rơ le trung gian Idec	Cái	6		
8	Nút dừng khẩn Idec	Cái	1		
9	Công tắc gạt 3 vị trí Idec	Cái	1		
10	Công tắc gạt ON/OFF Idec	Cái	4		
11	Đèn báo màu xanh Idec	Cái	6		
12	Đèn báo màu đỏ Idec	Cái	1		

13	Đèn báo màu vàng Idec	Cái	1		
14	Rơ le nhiệt Schneider	Cái	4		
15	Bộ bảo vệ mất pha, bảo vệ đảo pha PMR44 - Schneider	Cái	1		
16	Còi báo sự cố	Cái	1		
17	Vỏ tủ sơn tĩnh điện	Cái	1		
18	Nhân công lắp đặt hoàn thiện tủ	tủ	1		
19	Nhân công lắp đặt tủ vào hệ thống và chạy thử	tủ	1		
<b>Tổng</b>					
<b>Thuế Vat (10%)</b>					
<b>Tổng cộng</b>					
<b>Bảng chữ:</b>					

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



**Lưu ý:**

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.