

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 982 /BVK-QT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

V/v báo giá cung cấp, thay thế
một số phin lọc G4, phin lọc
F8 cho Trung tâm pha chế hóa
chất, Ngân hàng Y sinh và 03
phòng Cách ly

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt tấm lọc không khí

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong
thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch cung cấp, thay thế một
số phin lọc G4, phin lọc F8 cho Trung tâm pha chế hóa chất, Ngân hàng Y sinh
và 03 phòng Cách ly thuộc kế hoạch danh mục mua sắm năm 2022 theo khối
lượng chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các
đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện hạng mục nêu trên gửi Báo giá về Bệnh
viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.


Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn
này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh
Trì, Hà Nội) trước 17h00 ngày 5/5/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Vũ Trọng Hiếu, Phòng Quản Trị - Bệnh
viện K (điện thoại: 038.917.0355; Email: vutronghieudc@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, QT (VTH).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

Phụ lục. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm Công văn số 982 /BVK-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2022 của Bệnh viện K)

Kính gửi: Bệnh viện K

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Trung tâm pha chế hóa chất				
1	Phin lọc G4: 400x200x44 Lọc thô G4 KT: 400x200x44mm Vật liệu khung: nhôm Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 30Pa/ 200Pa Cấp lọc: G4 - EN779	cái	01		
2	Phin lọc G4: 500x500x44 Lọc thô G4 KT: 500x500x44mm Vật liệu khung: nhôm Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 30Pa/ 200Pa Cấp lọc: G4 - EN779	cái	10		
3	Phin lọc G4: 600x500x44 Lọc thô G4 KT: 600x500x44mm Vật liệu khung: nhôm	cái	03		

	<p>Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 30Pa/ 200Pa Cấp lọc: G4 - EN779</p>				
4	<p>Phin lọc G4: 600x300x44 Lọc thô G4 KT: 600x300x44mm Vật liệu khung: nhôm Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 30Pa/ 200Pa Cấp lọc: G4 - EN779</p>	cái	03		
5	<p>Phin lọc F8: 600x500 Lọc túi F8 KT: 600x500x500mm Vật liệu khung: nhôm Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 120Pa/ 450Pa Cấp lọc: F8 - EN779</p>	cái	03		
6	<p>Phin lọc F8: 600x300 Lọc túi F8 KT: 600x300x500mm Vật liệu khung: nhôm Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. Chênh áp ban đầu/ thay thế: 120Pa/ 450Pa Cấp lọc: F8 - EN779</p>	cái	03		
7	Cung cấp và thay nguồn điều khiển cửa tự động	cái	02		
II	3 PHÒNG CÁCH LY THUỘC KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, KHOA NHL, KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC				

1	<p>Phin lọc G4: 590x590x44 Phin lọc G4: 590x590x44, Hiệu suất: 90% Áp suất roi (W.G.) ban đầu: 25,4 mmaq Khung: Nhôm Gioăng kín khí: Cao su</p>	cái	06	
2	<p>Phin lọc F8: 590x590x44 Phin lọc F8: 590x590x44 Lọc thô khung nhôm: G4 Hiệu suất lọc bụi: 70~80% Tốc độ gió bề mặt: 2,5m/s Chênh áp ban đầu: 30pa Chênh áp khuyến cáo thay thế: 250pa</p>	cái	06	
III NGÂN HÀNG Y SINH				
1	<p>Phin lọc G4: 590x590x44 Phin lọc G4: 590x590x44, Hiệu suất: 90% Áp suất roi (W.G.) ban đầu: 25,4 mmaq Khung: Nhôm Gioăng kín khí: Cao su</p>	cái	04	
2	<p>Phin lọc G4: 290x590x44 Phin lọc G4: 290x590x400, Hiệu suất: 90% Áp suất roi (W.G.) ban đầu: 25,4 mmaq Khung: Nhôm Gioăng kín khí: Cao su</p>	cái	04	
3	<p>Phin lọc F8: 290x590x400</p>	cái	06	

	Phin lọc F8: 290x590x400 Lọc thô khung nhôm: G4 Hiệu suất lọc bụi: 70~80% Tốc độ gió bề mặt: 2,5m/s Chênh áp ban đầu: 30pa Chênh áp khuyến cáo thay thế: 250pa				
4	Phin lọc F8: 590x590x400 Phin lọc F8: 590x590x400 Lọc thô khung nhôm: G4 Hiệu suất lọc bụi: 70~80% Tốc độ gió bề mặt: 2,5m/s Chênh áp ban đầu: 30pa Chênh áp khuyến cáo thay thế: 250pa	cái	06		

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.