

Số: 1370/BVK-HCTH
V/v báo giá bảo trì, thay thế thiết
bị trong trạm xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, thay thế thiết bị
trong trạm xử lý nước thải.

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch bảo trì và thay thế các thiết bị trong trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp thuộc kế hoạch mua sắm năm 2023 theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì và thay thế các thiết bị trong trạm xử lý nước thải gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) trước 15h00 ngày 29/5/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Trần Thị Thu Huyền, Phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K (Điện thoại: 0365199161; Email: tranthuhuyen.279@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (TTTH).



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 2110/BVK-HCTHITH ngày 21/ 3 /2023 của Bệnh viện K)

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (vnđ)		Thành tiền (vnđ)		Tổng tiền (vnđ)
				Nhân công	Vật tư	Nhân công	Vật tư	
1	Tháo dỡ và lắp đặt rơle trung gian	bộ	8					
2	Tháo dỡ và lắp đặt timer	cái	3					
3	Tháo dỡ và lắp đặt đèn báo 3 pha	cái	3					
4	Tháo dỡ và lắp đặt nút nhấn điều khiển đèn xanh	cái	12					
5	Tháo dỡ và lắp đặt nút nhấn điều khiển đèn đỏ	cái	12					
6	Tháo dỡ và lắp đặt đồng hồ đo Ampe	cái	5					
7	Tháo dỡ và lắp đặt đồng hồ đo Volt	cái	1					
8	Tháo dỡ và lắp đặt bộ điều khiển mức nước	cái	2					
9	Kiểm tra, bảo dưỡng dầu máy thổi khí 7.5 Kw	cái	2					
10	Bơm định lượng polymer + Công suất: 45W + Điện áp: 220V + Lưu lượng: 14 l/h + Xuất xứ: Bluwhite	bộ	1					
11	Bồn chứa hóa chất polymer + Thùng phuy 220L	cái	1					

12	Máy khuấy hóa chất polymer + Điện áp: 380V + Công suất: 0.2 Kw + Vòng quay: 50-100 v/ph + Xuất xứ: Taiwan	cái	1					
13	Trục khuấy, cánh khuấy hóa chất + Vật liệu: inox 304	cái	1					
14	Giá đỡ bơm định lượng, máy khuấy hóa chất polymer + Vật liệu: inox	bộ	1					
15	Bảo dưỡng máy khuấy hóa chất	cái	2					
16	Bảo dưỡng bơm chìm 3Kw	cái	4					
17	Hút bùn bể chứa bùn bằng xe hút	m3	6					
18	Men vi sinh	tháp	3					
19	Mật ri đường	kg	250					
20	Xét nghiệm mẫu nước KT vi sinh	hệ	1					
21	Nhân công nuôi cấy vi sinh	gói	1					
22	Bùn vi sinh 2 tháp	m3	10					
23	Bơm chìm nước thải + Công suất: 1.1 Kw + Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz + Cột áp: 14.5 m + Lưu lượng: 466 l/min + Xích kéo bơm: Inox 304 + Xuất xứ: Taiwan	cái	1					
24	Phao báo thức + Điện áp: 220V + IP: 68 + Vật liệu: PP + Xuất xứ: China	cái	1					
25	Bích nhựa PVC phi 110mm (đồng hồ và hoàn trả đường ống cũ)	cái	3					
26	Bu lông bắt bích đồng hồ đo nước	bộ	24					

	+ Vật liệu: Thép + Kích thước: M12x80 mm							
27	Phụ kiện đầu bơm + Ống D60mm + Phụ kiện: Zacco, co góc, côn thu,...	hệ	1					
28	Attomat, khởi động từ, role trung gian, role nhiệt cho bơm + Dây điện, đèn báo, công tắc + Máng đi dây côm	hệ	1					
29	Nâng ống thoát khí thấp vi sinh lên cao 3m	mét	3					
30	Đường ống, dây điện cho bơm định lượng + Ống luồn dây điện bơm định lượng + Phụ kiện đi kèm	hệ	1					
31	Thay lắp bể inox 304 lắng cát và bể trung hòa + Kích thước: 1170x1000 mm	cái	2					
Tổng Cộng Trước Thuế								
Vat (10%)								
Tổng Cộng Sau Thuế								

Báo giá trên có hiệu lực đến ngày...../...../2023.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.
- Báo giá có kèm theo đầy đủ quy trình nuôi cấy vi sinh.