

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3538./BVK-QT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

V/v mời báo giá Cung cấp lắp đặt
thay thế hệ thống báo cháy nhà A,
Bơm nạp bình chữa cháy

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thay thế hệ thống báo cháy nhà A và bơm nạp bình chữa cháy Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều thuộc danh mục tại Quyết định số 2881/QĐ-BVK ngày 1/10/2024. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 17/10/2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (TVH).

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BẢO GIÁ
(Kèm theo Công văn số: 3238/BVK-QT ngày 08 tháng 10 năm 2024)

BẢO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các hạng mục như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/ ký hiệu	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm V.A.T)	Thành tiền (không bao gồm V.A.T)
1	Cung cấp, lắp đặt đầu báo cháy khói quang địa chỉ	cái	476	Hochiki ALN-V	- Điện áp làm việc trong khoảng: 17 - 41 VDC - Dòng điện tiêu thụ: $\leq 450\mu A$ - Dòng điện báo động: $\leq 11mA$ - Nhiệt độ làm việc: -10 °C - 60 °C (± 10 độ C) - Độ ẩm: 90-95% không ngưng đọng - Đèn LED: báo trạng thái		
2	Cung cấp, lắp đặt đầu báo cháy nhiệt địa chỉ	cái	348	Hochiki ATJ-EA	- Điện áp làm việc trong khoảng: 17- 41VDC - Dòng tiêu thụ ở chế độ giám sát: $\leq 350\mu A$ - Dòng trung bình khi báo động: $\leq 11mA$ - Nhiệt độ thấp nhất báo động từ 57-60°C; nhiệt độ cao nhất báo động từ: 70°C - 90°C - Độ ẩm: 90-95% không ngưng đọng - Đèn LED: báo trạng thái		
3	Cung cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy địa chỉ	cái	42	Hochiki DCP-AMS	- Điện áp hoạt động trong khoảng: 15-41 VDC - Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái bình thường: $\leq 550 \mu A$,		

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/ ký hiệu	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm V.A.T)	Thành tiền (không bao gồm V.A.T)
					Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái bảo động: ≤ 3 mA - Nhiệt độ làm việc: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$ (± 10 độ C) - Độ ẩm: 90-95% không ngưng tụ		
4	Cung cấp, lắp đặt còi đèn báo cháy	cái	42	Hochiki HEC3-24WR	Điện áp hoạt động: 15-41 Vdc - Dòng báo động tối đa là: ≤ 34 mA - Độ ẩm tối đa cho phép trong khoảng 90% - 95% không ngưng tụ - Âm thanh phát ra ≥ 70 dB - Nhiệt độ hoạt động là từ -10 độ C tới 60 độ C (± 10 độ C) - Đáp ứng tiêu chuẩn trong nước hoặc quốc tế		
5	Cung cấp, lắp đặt tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop x127 địa chỉ	tủ	1	Hochiki LA303H1-10	Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Tương thích lắp đặt với tất cả các thiết bị báo cháy địa chỉ nêu trên Dòng tủ tối thiểu 8 loop (hoặc được mở rộng lên tối thiểu 8 loop) Nguồn điện : 220AC - 24VDC 50/60 Hz Địa chỉ tối thiểu 1 loop: 127 địa chỉ Tổng địa chỉ tối thiểu 1016 địa chỉ Tích hợp ngõ ra chuông báo Màn hình LCD		
6	Cung cấp, lắp đặt	m	412	Trần Phú	Dây dẹt 2x1mm2		

ĐƠN VỊ
K

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/ ký hiệu	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm V.A.T)	Thành tiền (không bao gồm V.A.T)
	dây tín hiệu báo cháy 2x1,0mm 2						
7	Nạp bình bột MFZL4 (4kg)	Bình	50		Nạp các bình hết bột bên trong đến khi kim đồng hồ chỉ vào ô màu xanh		
8	Nạp Bình CO2 MT3 (3kg)	Bình	50		Nạp các bình hết khí bên trong đến khi kim đồng hồ chỉ vào ô màu xanh		
Cộng							
Thuế V.A.T 10%							
Tổng cộng							

Ngày..... tháng năm 2024!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày ký xác nhận.