

Số: 719 /TM-BVK

Hà Nội, ngày 11. tháng 3. năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá: Bảo trì hệ thống thang máy tại Bệnh viện K – cơ sở 1

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy

Bệnh viện K kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy tại Bệnh viện K – cơ sở 1 cơ sở nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Quản trị - Bệnh viện K, địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội
- SĐT: 0989.168.764 (KS Hùng)
- Email: phongquantri.bvk@gmail.com

Nội dung thư: Chào giá theo Thư mời chào giá số 719/TM-BVK của Bệnh viện K.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện K, Số 30, Cầu Bươu, Thanh Liệt, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
- Địa chỉ email: phongquantri.bvk@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

3. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày đăng Thư mời đến 17h ngày 20/3/2026.

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 20/3/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.

- Danh mục dịch vụ: Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ. Vũ Đình Tiến (để c/d);
- Trang TTĐT BVK;
- Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Lưu: VT, QT (TVH).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng


VIỆN

**PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Thư mời số: 7.19 /TM-BVK ngày 11 tháng 3 năm 2026)

BẢO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá hạng mục Bảo trì hệ thống thang máy tại Bệnh viện K – cơ sở 1 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Mô tả dịch vụ/thông số kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng	Tần suất	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảo trì hệ thống thang máy chờ khách	7 Thang máy hiệu Mitsubishi chở khách tải trọng từ 1000kg-1350kg, từ 5-10 điểm dừng Bảo trì hệ thống thang máy thông thường, phát sinh chi phí thay thế linh kiện, bo mạch thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư Thực hiện bảo trì định kỳ 01 lần/tháng/thang máy khắc phục sự cố 24/24 trong vòng 24 tháng (Chi tiết theo phụ lục 02)	Cái	7	24		
2	Bảo trì hệ thống thang máy chờ hàng	01 Thang máy hiệu Fuji chở hàng tải trọng 300kg, 10 điểm dừng Bảo trì hệ thống thang máy thông thường, phát sinh chi phí thay thế linh kiện, bo mạch thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Thực hiện bảo trì định kỳ 01 lần/tháng/thang máy khắc phục sự cố 24/24 trong vòng 24 tháng (Chi tiết theo phụ lục 02)	Cái	1	24		
	Cộng						
	Thuế V.A.T 10%						
	Tổng cộng						

Ngày..... tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
- Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày

Phụ lục: Thông tin chi tiết và yêu cầu kỹ thuật

(Kèm theo Thư mời số: 719 /TM-BVK ngày 11 tháng 3 năm 2026)

1. Thông tin về hạng mục

Tên hạng mục: Bảo trì hệ thống thang máy tại Bệnh viện K – Cơ sở 1.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Địa điểm thực hiện: Số 43 Quán sứ, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Danh mục, thông tin thang máy:

+ 03 Thang máy Mitsubishi chở người, sản xuất năm 2022, tải trọng: 1000kg, 10 điểm dừng

+ 01 Thang máy Mitsubishi chở người, sản xuất năm 2022, tải trọng: 1050kg, 5 điểm dừng

+ 02 Thang máy Mitsubishi chở người, sản xuất năm 2022, tải trọng: 1350kg, 10 điểm dừng

+ 01 Thang máy Mitsubishi chở người, sản xuất năm 2022, tải trọng: 1350kg, 5 điểm dừng

+ 01 Thang máy Fuji chở hàng, sản xuất năm 2023, tải trọng: 300kg, 10 điểm dừng

STT	Nội dung	Mô tả dịch vụ/thông số kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng	Tần suất
1	Bảo trì hệ thống thang máy chở khách	- 07 thang máy hiệu Mitsubishi, chở khách, tải trọng từ 1000kg – 1350kg, từ 05 – 10 điểm dừng. - Bảo trì hệ thống thang máy thông thường; phát sinh chi phí thay thế linh kiện, bo mạch thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. - Thực hiện bảo trì định kỳ 01 lần/tháng/thang máy, khắc phục sự cố 24/24 trong vòng 24 tháng	Cái	7	24
2	Bảo trì hệ thống thang máy chở hàng	- 01 thang máy hiệu Fuji, chở hàng, tải trọng 300kg, 10 điểm dừng. - Bảo trì hệ thống thang máy thông thường; phát sinh chi phí thay thế linh kiện, bo mạch thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.	Cái	1	24

		- Thực hiện bảo trì định kỳ 01 lần/tháng/thang máy, khắc phục sự cố 24/24 trong vòng 24 tháng			
--	--	---	--	--	--

Nội dung và tiêu chuẩn công việc bảo trì

STT	Nội dung bảo trì định kỳ	Tiêu chuẩn
1	Kiểm tra, làm vệ sinh hệ thống công tắc an toàn, trong phòng máy – trên nóc cabin – dưới đáy hồ thang, mạch an toàn cửa cabin và mạch cửa tầng	Công tắc an toàn trơn tru, đóng ngắt ổn định, nóc cabin, hồ thang máy sạch sẽ không có rác, cát. Các mạch ca bin, cửa tầng hoạt động không bị kẹt do rác và cát.
2	Kiểm tra dầu bôi trơn cửa cabin	Kiểm tra dầu cửa, bổ sung dầu bôi trơn khi ray cửa bị khô.
3	Kiểm tra mức độ mài mòn của má phanh, hiệu chỉnh phanh điện tử định kỳ.	Kiểm tra, hiệu chỉnh và thử phanh điện trong quá trình bảo trì. Theo dõi độ dày của má phanh, tăng giảm độ nhạy của phanh theo thời gian và thay thế khi báo lỗi má phanh trên hệ thống quản lý.
4	Bảo trì truyền động chính và puli dẫn hướng trong phòng máy bao gồm: làm vệ sinh bơm dầu mỡ.	Thường xuyên có dầu, mỡ trong hệ thống truyền động và puli. Báo cho Chủ đầu tư khi puli có hiện tượng ra mặt để kịp thời sửa chữa, thay thế.
5	Bảo dưỡng, kiểm tra động cơ, máy kéo, bơm dầu động cơ, mỡ bôi trơn cho các vòng bi, khớp nối	Kiểm tra dầu động cơ, kiểm tra các má phanh, vòng bi động cơ đảm bảo luôn có đầy đủ dầu, mỡ bôi trơn. Khi hoạt động động cơ có tiếng kêu bất thường cần kiểm tra cụ thể và báo tình trạng cho CĐT
6	Kiểm tra, bảo trì cáp và độ giãn của các đầu cáp, theo dõi độ mòn của cáp để kịp thời xử lý trước khi cáp mòn quá mức quy định.	Cáp căng đều các sợi, cáp luôn ướt dầu. Khi cáp có hiện tượng ra mặt đỏ phải báo cho Chủ đầu tư để có phương án thay thế.
7	Vệ sinh và đảm bảo bôi trơn ray cabin và đối trọng.	Hộp dầu ray cabin luôn có ít nhất ½ lượng dầu bên trong. Vệ sinh sạch sẽ ray, đối trọng không có cát bám, bụi bẩn.
8	Bảo trì guốc cabin, guốc đối trọng	Guốc vuông vắn, cân đối.
9	Bảo trì hệ thống truyền động của bộ	Ray cửa, xích truyền tải luôn có

STT	Nội dung bảo trì định kỳ	Tiêu chuẩn
	vận hành cửa cabin	dầu bôi trơn, vận hành êm, không có tiếng kêu, đóng mở trơn chu không giật.
10	Bảo trì vi công tắc liên quan đến chế độ tải trong cabin	Vi công tắc tải hoạt động ổn định, báo tải chính xác, báo tín hiệu quá tải truyền về tủ trung tâm dừng thang.
11	Bảo trì độ hạn chế tốc độ bao gồm: Puli, trực tiếp điểm bộ hạn chế tốc độ, thiết bị căng cáp cửa. Hệ thống phanh cơ của cabin và các bộ phận liên quan đến bộ hạn chế tốc độ	Các thiết bị đầy đủ dầu bôi trơn, không bị mài mòn. Test phanh cơ thường xuyên khi bảo trì, phanh cơ hoạt động bắt dừng khẩn cấp khi giả lập có sự cố. Việc dừng thang đảm bảo không có độ sốc, giật nảy trong điều kiện hoạt động bình thường. Mỗi điểm dừng thang đều có tín hiệu thông báo.
12	Bảo trì hệ thống thông gió trên nóc cabin	Quạt thông gió hoạt động, không có tiếng kêu bất thường.
13	Bảo trì hệ thống cam cửa cabin, thanh an toàn và mắt thần chống thúc bảo vệ hệ thống cửa cabin	Thanh an toàn và mắt thần hoạt động ổn định, khi gặp vật cản tại cửa cabin cửa không được đóng, thang chưa hoạt động.
14	Bảo trì cơ cấu khóa cửa tầng, các ổ khóa, các tiếp điểm cửa tầng, thanh dẫn và các thiết bị phụ trợ	Các ổ khóa trơn tru, thang dừng và về tầng 1 mở cửa khi khoá. Các tiếp điểm không bị mài mòn, khả năng tiếp xúc, dẫn điện, tín hiệu tốt.
15	Kiểm tra sự hoạt động của các nút gọi tầng trong cabin và ngoài các cửa tầng	Các nút hoạt động liên tục, nhạy bén, ấn nhẹ đều có tín hiệu, đèn, có chuông kêu ở nút báo sự cố.
16	Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống tín hiệu gọi tầng, thiết bị chỉ hướng trong cabin và ngoài tầng	Bảng gọi tầng ngoài cabin các tầng hoạt động ổn định, báo tín hiệu đúng chiều khi ấn nút. Bảng chỉ hướng đúng chiều thang khi hoạt động.
17	Định kỳ kiểm tra và bảo trì các bo mạch của tủ điều khiển, hệ thống role, các khởi động từ, hệ thống đầu nối dây, động cơ chính, kiểm tra bảo dưỡng động cơ, chỉnh động cơ	Liên tục kiểm tra hoạt động của các bo mạch bằng phần mềm quản lý. Các khởi động từ đóng ngắt không phóng hồ quang ra ngoài. Động cơ hoạt động êm, đủ dầu theo thước

STT	Nội dung bảo trì định kỳ	Tiêu chuẩn
	cửa theo định kỳ bao gồm phần điện và vòng bi, dầu mỡ bôi trơn vòng bi	đo. Các vòng bi luôn có dầu bôi trơn.
18	Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống đàm thoại trong cabin – lên phòng máy	Hệ thống đàm thoại hoạt động, nghe nói rõ ràng.
19	Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh an toàn cho phần nóc cabin	Công tắc chế độ trên nóc cabin hoạt động đúng chế độ, vệ sinh sạch sẽ không có cát bụi.
20	Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24, khắc phục sự cố không quá 01 giờ khi nhận được thông báo đối với sự cố thông thường không phát sinh thay thế linh kiện, bo mạch.	Có mặt khắc phục xong sự cố trong vòng 01h và nếu sự cố hỏng linh kiện, bo mạch cần báo cho Chủ đầu tư để xác nhận
21	Kiểm tra, thay thế đèn chiếu sáng trong cabin	Đảm bảo tất cả các đèn chiếu sáng trong cabin đều chiếu sáng trong điều kiện hoạt động bình thường. Nếu có bóng cháy phải thay thế ngay trong vòng 6h đối với ngày làm việc và 24h đối với ngày nghỉ, ngày lễ.
22	Kiểm tra, sửa chữa đối với sàn cabin	Đảm bảo sàn cabin không bị vỡ, nứt. Nếu có hiện tượng vỡ, nứt sàn thì phải có phương án xử lý ngay.
23	Đánh giá tình trạng thiết bị trước và sau bảo trì	Trước và sau bảo trì đều có biên bản đánh giá tình trạng của thang máy, khuyến cáo kế hoạch thay thế linh kiện.
24	Kiểm định định kỳ	Đối với các nội dung bảo trì và khuyến cáo thay thế linh kiện của nhà thầu, hệ thống thang máy phải đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định định kỳ của cơ quan chức năng.