

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1173 /BVK-HCTH
V/v báo giá dịch vụ bảo trì trạm
xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì trạm xử lý nước thải.

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch bảo trì trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp thuộc kế hoạch mua sắm năm 2024 theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên đến khảo sát và gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) trước 15h00 ngày 15/4/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Trần Thị Thu Huyền, Chuyên viên Phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K (Điện thoại: 0365199161; Email: tranthuhuyen.279@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (TTTH).



PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 11.73./BVK-HCTHTH ngày 01/07/2024 của Bệnh viện K)

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Hạng mục công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)		Thành tiền (đồng)		Tổng tiền (đồng)
					Nhân công	Vật tư	Nhân công	Vật tư	
I	Bảo trì, bảo dưỡng hàng năm								
1	Kiểm tra, bảo dưỡng dầu máy thổi khí 7.5 Kw	Đảm bảo thiết bị vận hành ổn định	cái	2					
2	Bảo dưỡng máy khuấy hóa chất	Đảm bảo thiết bị vận hành ổn định	cái	3					
3	Bảo dưỡng bơm chìm 3Kw	Đảm bảo thiết bị vận hành ổn định	cái	4					
4	Hút bùn bể chứa bùn bằng xe hút	Hút bùn bằng xe bồn hút chân không	m3	6					
5	Men vi sinh	Hiệu khí, xenlulo, protein, tinh bột, $\geq 1,0 \times 10^8$ CFU/g (Số lượng men sống được trong 12 tháng)	tháp	3					
6	Mật ri đường	- Dạng lỏng sánh - Còn hạn sử dụng	kg	250					
7	Xét nghiệm mẫu nước KT vi sinh	Chất lượng nước sau xử lí đạt tiêu chuẩn theo QCVN 28:2010/BTN MT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước	hệ	1					

		thai y tế							
8	Nhân công nuôi cấy vi sinh		gói	1					
II Lắp đặt mới hệ thống xử lý khí thải									
1	Tháp khí	Tháp xử lý khí - Vật liệu: inox 201 - Kích thước: DxH: 500x2200 mm - Độ dày: 1.5 mm	cái	1					
2	Phụ kiện kết tháp khí với đường ống	Chất liệu: Inox 201	cái	2					
3	Vật liệu hấp phụ	Than hoạt tính - Kích thước: 4-8 mm - Tỷ trọng: 1400 kg/m ³	hệ	1					
4	Quạt khí	- Công suất: 0.75KW - Lưu lượng: 1470-2700 m ³ /h - Cột áp: 490- 313 Pa	cái	1					
5	Phụ kiện kết nối quạt với đường ống	Chất liệu: Inox 201	cái	2					
6	Đường ống khí thải	- Vật liệu: PVC - Kích thước: D110	mét	8					
7	Phụ kiện lắp đặt	Phụ kiện lắp đặt - Tê, co: PVC - Giá đỡ ống - Keo dán	hệ	1					
8	Điện điều khiển	Thiết bị điều khiển và dây điện: Tủ điện, Aptomat, timer, khởi động từ, dây điện...	hệ	1					
Tổng									
Thuế VAT 10%									
Tổng Cộng									



Báo giá trên có hiệu lực đến ngày...../...../2024.
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.
- Đơn vị báo giá phải gửi kèm theo quy trình nuôi cấy vi sinh.

