

Số: ~~7.97~~ /BVK-QT

Hà Nội, ngày 05. tháng 04. năm 2022

V/v: Cung cấp báo giá dịch vụ Bảo
trì 02 tổ máy phát điện 1000kVa

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì 02 tổ máy phát điện 1000kVa

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thực hiện công tác bảo trì 02 tổ máy phát điện dự phòng 1000kVa tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch mua sắm năm 2022 theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) Trước 17h00 ngày 11 / 04 /2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng - Phòng Quản trị, Bệnh viện K.


(SĐT: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện K;
- CT HĐQT;
- Lưu: VT, QT (TVH).

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số: 797/BVK-QT ngày 05 tháng 4 năm 2022)



Hà Nội, ngày / /2022

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện báo chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ.

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	PHẦN ĐỘNG CƠ				
1	Kiểm tra tổng thể máy	Hệ thống	2		
2	Kiểm tra các thiết bị an toàn	Hệ thống	2		
3	Vệ sinh, bảo dưỡng buồng máy phát	Buồng	2		
4	Kiểm tra súc nạp Ấc quy	Bộ	2		
5	Kiểm tra bảo dưỡng bộ nạp Ấc quy (nguồn lưới và nguồn máy phát)	Bộ	2		
6	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống Motor đề	Cái	2		
7	Kiểm tra đồ bổ sung dung dịch nước làm mát	lít	10		
8	Kiểm tra, bảo dưỡng các bộ cảm biến nhiệt độ nước làm mát, áp suất dầu bôi trơn	Bộ	2		
9	Kiểm tra hệ thống dầu bôi trơn Turbochange	Hệ thống	2		
10	Bảo dưỡng và sơn chống gỉ bộ phận xả khí bằng ống dẫn kim loại	Bộ	2		
11	Kiểm tra bảo dưỡng bộ điều khiển và cơ cấu điều tốc bằng ga tự động	Hệ thống	2		
12	Bảo dưỡng ắc quy, thay thế tiếp điểm điện, thay thế dung dịch ắc quy, cân bằng điện áp, dòng phóng dầu ra dầu vào	Cái	4		
13	Kiểm tra và siết lại các bulong, ốc vít	Hệ thống	2		
14	Thay thế lõi lọc dầu bôi trơn làm mát máy phát điện 1000kVA	Cái	6		
15	Bổ sung dầu bôi trơn làm mát máy phát điện 1000kVA	lít	60		

16	Thay thế lõi lọc gió máy phát điện 1000kVA	Cái	4		
17	Thay thế ác quy cho tổ máy phát số 1, Ác quy 200ah-12v	Cái	2		
18	Thay thế dây đai quạt tản nhiệt máy phát điện 1000kVA	Cái	4		
II	PHẦN TỬ ĐIỆN HÒA ĐỒNG BỘ				
19	Kiểm tra, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, sửa lại chỗ bắt, lắp đặt đầu nối hoàn chỉnh MCCB 1600A	Bộ	2		
20	Kiểm tra vệ sinh hệ thống thanh cái hạ thế	Hệ thống	2		
21	Thực hiện chạy máy kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy: U; I; CosØ; áp suất dầu nhiên liệu; áp suất dầu bôi trơn; nước làm mát	Hệ thống	2		
III	ĐƯỜNG ống VÀ THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU				
22	Kiểm tra bảo dưỡng đường ống và thùng nhiên liệu	Hệ thống	2		
23	Kiểm tra bảo dưỡng các khóa nhiên liệu và xả khí hệ thống ống dẫn	Hệ thống	2		
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))					

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.