

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 766 /BVK-QT
V/v báo giá cung cấp, lắp đặt
thiết bị cảnh báo khí y tế

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị cảnh báo khí y tế

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị cảnh báo, cách ly thuộc hệ thống khí y tế trung tâm Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch danh mục mua sắm năm 2022 theo khối lượng chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện hạng mục nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.


Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) trước 17h00 ngày 06/4/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: KS. Vũ Trọng Hiếu, Phòng Quản Trị - Bệnh viện K (điện thoại: 038.917.0355; Email: vutronghieudc@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện K;
- HĐQL, BGĐ;
- Lưu: VT, QT (VTH).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

Phụ lục. MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm Công văn số 766 /BVK-QT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bệnh viện K)

Kính gửi: Bệnh viện K


Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Sửa báo động khu vực 3 loại khí O ₂ , Air, VAC tại khoa Hồi sức cấp cứu tầng 1 nhà A, Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều.	bộ	01		
2	Sửa báo động khu vực 4 loại khí O ₂ , Air, VAC, CO ₂ tại hành lang phòng mổ Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tầng 5 nhà A.	bộ	03		
3	Báo động trung tâm 3 loại khí Lắp đặt mới bộ báo động khu vực 3 loại khí O ₂ , Air, VAC tại vị trí tầng 3 nhà B Đặc tính kỹ thuật: - Màn hình hiện thị cảm ứng HMI hiện thị các giao diện và thông số kỹ thuật - Báo động khi áp suất trong đường ống thay đổi thấp hoặc cao. - Theo dõi báo động cho 3 loại khí cùng lúc	bộ	01		
4	Báo động trung tâm 4 loại khí Lắp đặt mới bộ báo động trung tâm 4 loại khí O ₂ ,	bộ	01		

	<p>Air, VAC, CO2. Tại khu vực trạm khí y tế trung tâm.</p> <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình hiện thị cảm ứng HMI hiện thị các giao diện và thông số kỹ thuật - Theo dõi báo động từ xa qua tin nhắn gửi về điện thoại cầm tay cá nhân - Báo động khi áp suất trong đường ống thay đổi thấp hoặc cao. - Có thể khi muốn cập nhập thông tin gửi tin nhắn về bộ báo động, bộ báo động sẽ gửi lại thông tin hiện tại về máy điện thoại. 				
--	--	--	--	--	--

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.